

«Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар министрлігі
Түркістан облысының
Төтенше жағдайлар департаменті
Сауран ауданының Төтенше
жағдайлар бөлімі» республикалық
мемлекеттік мекемесі



Республиканское государственное
учреждение «Отдел по чрезвычайным
ситуациям района Сауран Департамента по
чрезвычайным ситуациям Туркестанской
области Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан»

№ 21-17-33-9/258-И от 04.11.2024

161221, Түркістан облысы Сауран ауданы Шорнақ ауылы,
Б.Алтынсарин көшесі 24 қурылыс
Тел: 8/725 45/ 4-64-40, e-mail: ochs_sauran_turk@emer.kz,
РММ коды 2010288, БСН 210840001199, БСК ККМФКЗ2А,
ЖСК КЗ42070102КСН5801000

161221, Туркестанская область, село Шорнак, ул.
Б.Алтынсарин, строение 24
Тел. 8/725 45/ 4-64-40, e-mail: ochs_sauran_turk@emer.kz,
код РГУ 2010288, БИН 210840001199, БИК ККМФКЗ2А,
ИИК КЗ42070102КСН5801000

Қ.Рысбеков атындағы №5 жалпы
білім беретін мектеп жанындағы
мектеп интернат ММ-нің директоры
А. Бекжанов

Сауран ауданы Төтенше жағдайлар бөлімімен 2024 жылдың 1 наурыз күні өрт қауіпсіздігі саласында профилактикалық бақылау жүргізілген. Бақылау нәтижесінде 9-бұзушылық анықталды. Анықталған бұзушылықтарды жоюға Бөліммен 30.04.2024 жылға дейін 9-бұзушылықтарды жою туралы нұсқама ұсынылды.

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 152-бабының 13-тармағына сәйкес, анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамада көрсетілген, анықталған бұзушылықтарды жою мерзімі өткеннен кейін бақылау мен қадағалау субъектісі осы нұсқамада белгіленген мерзім ішінде, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген бақылау және қадағалау органына анықталған бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты ұсынуға міндетті.


Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша 14.05.2024 жылы Сіздің, мекемеден №161 хаты келіп түсті. Хатта 9-бұзушылықтарды жою туралы нұсқамадағы бұзушылықтар толығымен жойылғандығы жазылған.

Бұзушылықтар жойылғандығы туралы ақпарат (растасушы материалдармен) ұсынылуына байланысты өрт қауіпсіздігі саласында жоспардан тыс тексеру тағайындалмады.

Бөлім бастығының м.у.а.
азаматтық қорғау капитаны

Н. Қасым

орын. У.Полат
тел: 8(775)1519129



Сауран ауданының төтенше
жағдайлар бөлімінің басшысы
азаматтық қорғау подполковнигі
М.Қуанышбаевқа

Мәлімет

- 1) Баспалдақ астындағы жанғыш заттар алынып тасталды;
- 2) Ағаш конструкцияларды оттан қорғайтын өңдеумен өңдеуге ^{үлгі}
~~сұраныс берін қойдық;~~
- 3) Люктар құлыпталып, кілттері кілттер жиынтығында ілініп тұр;
- 4) Эвакуациялық шығу жолдарының есіктеріндегі тиектер ішінен
кілтсіз еркін ашылады;
- 5) Эвакуациялық шығу есігі деген көлемдік жарықтандыратын
өрт қауіпсіздік белгілері жарамды жағдайда кептірілді;
- 6) Биология сыныбында электрошәйнек қолдануға жол
берілмейді, мектептің қызметкерлеріне түсіндірме жұмыстары
жүргізілді;
- 7) Т.Ерғалиев атындағы кабинетіндегі жалғаушы және
тармақтаушы қорап қорғағыш қақпағымен қамтамасыз етілді;
- 8) Кілем төсемшелер еденге бекітілді;
- 9) Т.Ерғалиев атындағы кабинетінде жалғаушы және
тармақтаушы қорап қорғағыш қақпағымен қамтамасыз етілді.
- 10) Тазарту кезеңділігі еркін нысанда тиісті АКТ жасала отырып,
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021
жылғы 1 қыркүйектегі №ҚР ДСМ-95 бұйрығымен бекітілген
«Желдету мен ауланы баптау жүйелеріне, оларды тазалау мен
дезинфекциялауға қойылатын санитарлық эпидемиологиялық
талаптар» жүзеге асырылды.
- 11) Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына білікті
мамандары мен электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттама тобы бар
шарт түзілді.
- 12) Өрт автоматикасы жүйелерінің және қондырғыларымен
жабдықталған объектіде техникалық құжаттамаларымен
қамтамасыз етілді.

Мектеп директоры



А.Бекжанов